

„Rotalin Gaz Trading” S.R.L.
(OSD /OST)

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali
pentru perioada 01.07.2025-30.09.2025 (tr. III a. 2025)**

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconecta tă a OST/OSD	Nivelul de presiune	Data întreruper ii	Ora întreruper ii	Ora restabilirii serviciului	Durata întreruperii, minute			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
			(înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)				OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Program at/ Neprogra mat (P/N)	Cauza, conform clasificăr ii din pct.18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	6 ₁	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ștefan Vodă	Antonești	PRG 8	PM	07.07.2025	09:50:00	11:30:00	-	100	100	1	-	1	P	-	Lichidarea scurgerii de gaze de la robinetul Dn 25mm, amplasat înaintea regulatorului de presiune DSR-10, în urma verificării stării tehnice. Verificarea la etanșietate, demararea gazului la consumator.
Ștefan Vodă	Antonești	PRG 33	PM	08.07.2025	09:05:00	09:50:00	-	45	45	3	-	3	P	-	Schimbarea robinetului Dn 25mm, amplasat înaintea regulatorului de presiune DSR-10. Verificarea la etanșietate, purjarea, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Buțeni	PRG 5	PJ	09.07.2025	17:45:00	16:30:00	-	1365	1365	25	-	25	N	AT	Deteriorarea conductei de gaze subterane de Presiune Joasă din PE Dn 40mm de către autospecială în urma săpăturilor mecanizate. Reparația sectorului deteriorat, verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Strășeni	Scoreni	PRG 70	PJ	11.07.2025	10:25:00	12:00:00	-	120	120	13	-	13	N	AT	Deteriorarea conductei de gaze subterane de presiune joasă Dn 32 în urma săpăturilor cu hârlețul. Reparația sectorului deteriorat, verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Hîncești	PRG 2	PJ	14.07.2025	08:30:00	15:00:00	-	1830	1830	90	-	90	P	-	Reparația capitală a postului de reglare gaze, conform programului de investiții. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Hîncești	PRG 3	PJ	16.07.2025	08:30:00	13:00:00	-	1710	1710	55	-	55	P	-	Reparația capitală a postului de reglare gaze, conform programului de investiții. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Ștefan Vodă	Antonești	PRG 46	PJ	18.07.2025	11:00:00	11:30:00	-	30	30	2	-	2	P	-	Schimbarea robinetului Dn 25mm, amplasat înaintea regulatorului de presiune DSR-10. Verificarea la etanșietate, purjarea, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Hîncești	PRG 22	PJ	21.07.2025	09:00:00	08:30:00	-	2850	2850	135	3	138	P	-	Reparația capitală a postului de reglare gaze, conform programului de investiții. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Hîncești	PRG 8	PJ	22.07.2025	09:00:00	16:30:00	-	1890	1890	60	-	60	P	-	Reparația capitală a postului de reglare gaze, conform programului de investiții. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.

Hîncești	Hîncești	PRG 99	PJ	24.07.2025	08:30:00	16:00:00	-	1890	1890	14	12	26	P	-	Reparația capitală a postului de reglare gaze, conform programului de investiții. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Hîncești	PRG 28	PJ	28.07.2025	09:00:00	16:00:00	-	420	420	290	-	290	P	-	Reparația capitală a postului de reglare gaze, conform programului de investiții. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Hîncești	PRG 44	PJ	05.08.2025	09:00:00	15:00:00	-	1800	1800	67	6	73	P	-	Reparația capitală a postului de reglare gaze, conform programului de investiții. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Hîncești	PRG 27	PJ	07.08.2025	09:00:00	13:30:00	-	1950	1950	103	1	104	P	-	Reparația capitală a postului de reglare gaze, conform programului de investiții. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Strășeni	Scoreni	PRG 2A /1	PJ	08.08.2025	15:40:00	16:30:00	-	50	50	1	0	1	P	-	Lichidarea scurgerii de gaze la PRG în urma inspectării stării tehnice. Verificarea la etanșietate, demararea gazului la consumator.
Hîncești	Hîncești	PRG 25	PJ	11.08.2025	09:00:00	17:00:00	-	1860	1860	210	6	216	P	-	Reparația capitală a postului de reglare gaze, conform programului de investiții. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Sărata Galbenă	porțiunea de rețea de la PRG 34 la 176 și de la PRG 475 la 699	PM	11.08.2025	09:00:00	08:45:00	-	4305	4305	265	2	267	P	-	Verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de Presiune Medie din PE și Oțel cu Dn de la 110 până la 40 mm. Demararea gazului spre consumatori.
Hîncești	Hîncești	PRG 11	PJ	13.08.2025	09:00:00	08:30:00	-	2850	2850	135	0	135	P	-	Reparația capitală a postului de reglare gaze, conform programului de investiții. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Hîncești	PRG 13	PJ	14.08.2025	09:00:00	17:00:00	-	1920	1920	75	0	75	P	-	Reparația capitală a postului de reglare gaze, conform programului de investiții. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Hîncești	PRG 66	PJ	18.08.2025	09:00:00	17:00:00	-	1920	1920	215	2	217	P	-	Reparația capitală a postului de reglare gaze, conform programului de investiții. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Stolniceni	PRG 13	PJ	18.08.2025	14:30:00	15:00:00	-	30	30	1	0	1	N	AT	Deteriorarea conductei subterane de Presiune Joasă Dn 32 mm în timpul lucrărilor de săpături manuale cu hîrlețul (temelia gardului). Reparația sectorului deteriorat, verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumator.
Hîncești	Hîncești	PRG 66/1	PJ	19.08.2025	13:00:00	17:00:00	-	240	240	23	0	23	P	-	Reparația curentă a PRG. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Hîncești	PRG 42	PJ	20.08.2025	09:00:00	14:00:00	-	1740	1740	55	0	55	P	-	Reparația capitală a postului de reglare gaze, conform programului de investiții. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Buțeni	PRG 2/11	PJ	22.08.2025	13:00:00	15:30:00	-	138	138	22	0	22	P	-	Înlocuirea regulatorului de presiune tip DSR 25 cu regulatorului de presiune tip FE 25, înlocuirea olandezelor Dn 32 amplasate după regulator. Verificarea la etanșietate a conductelor de gaze, demararea gzului la consumatori.

Hîncești	Hîncești	PRG 50	PJ	25.08.2025	09:00:00	17:00:00	-	1920	1920	60	1	61	P	-	Reparația capitală a postului de reglare gaze, conform programului de investiții. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Hîncești	PRG 55	PJ	28.08.2025	09:00:00	16:00:00	-	1860	1860	45	0	45	P	-	Reparația capitală a postului de reglare gaze, conform programului de investiții. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Hîncești	PRG 51	PJ	01.09.2025	09:00:00	08:30:00	-	2850	2850	155	0	155	P	-	Reparația capitală a postului de reglare gaze, conform programului de investiții. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Hîncești	PRG 104	PJ	04.09.2025	13:00:00	14:00:00	-	60	60	1	0	1	N	AT	Deteriorarea conductei subterane de Presiune Joasă/ PE Dn 32 mm în timpul lucrărilor manuale (instalarea unui pilon). Reparația sectorului deteriorat, verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumator.
Hîncești	Hîncești	PRG 9	PJ	10.09.2025	09:00:00	08:50:00	-	2870	2870	115	0	115	P	-	Reparația capitală a postului de reglare gaze, conform programului de investiții. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Căușeni	Cainari	PRG nr.33	PJ	06.08.2025	11:55:00	13:30:00	-	95	95	8	0	8	P	—	Reparația curentă a PRG. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Căușeni	Sălcuța Nouă	PRG nr.6	PJ	10.09.2025	20:40:00	14:10:00	-	1050	1050	1	0	1	N	-	Deteriorarea conductei subterane de presiune joasă D 32mm, în urma săpăturilor manule neautorizate. Reparația sectorului deteriorat, verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumator.
Hîncești	Logănești	PRG 4	PJ	15.09.2025	14:20:00	17:00:00	-	160	160	28	0	28	N	AT	Deteriorarea conductei subterane de Presiune Joasă Dn 40 mm în timpul lucrărilor mecanizate cu excavatorul (săparea șanțului pentru rețeaua de apă). Reparația sectorului deteriorat, verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Ialoveni	Malcoci	PRG 42, 44	PM	12.09.2025	09:20:00	12:00:00	-	140	140	3	1	4	P	-	Verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de Presiune Medie din PE și Oțel cu Dn de la 32 până la 57 mm. Demararea gazului spre consumatori.
Ialoveni	Suruceni	PRG 12	PJ	23.09.2025	10:15:00	12:30:00	-	135	135	20	0	20	N	AT	Deconectarea Postului de Reglare a Gazelor de către o persoană neautorizată pentru efectuarea lucrărilor de modificare a rețelelor exterioare. Debransarea consumatorului de la rețeaua de distribuție, verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Ialoveni	Bardar	PRG 6	PM	23.09.2025	15:56:00	18:17:00	-	133	133	6	0	6	N	AT	Deteriorarea conductei subterane de Presiune Medie Dn 40mm în timpul lucrărilor mecanizate cu excavatorul (săparea șanțului pentru sistemul de canalizare) de către firma "Valcongruop"SRL. Reparația sectorului deteriorat, verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Ialoveni	Malcoci	PRG 41, 4	PJ	24.09.2025	13:00:00	16:00:00	-	180	180	16	0	16	P	-	Lichidarea scurgerii de gaze la PRG în urma inspecției stării tehnice. Lucrări de sudură. Verificarea la etanșietate, demararea gazului la consumatori.