

**„Rotalin Gaz Trading” S.R.L.**  
**(OSD /OST)**

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali  
pentru perioada 01.01.2025-31.03.2025 (tr.I a.2025)**

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune	Data întreruperii	Ora întreru- perii	Ora restabilirii serviciului	Durata întreruperii, minute			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
			(înalță PÎ / medie PM / joasă PJ)				OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogra- mat (P/N)	Cauza, conform clasificări i din pct.18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	6 <sub>1</sub>	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ștefan Vodă	Antonești	PRG 289	PJ	06.01.2025	11:00	11:35:00	-	35	35	3	0	3	P		Lichidarea scurgerii de gaze la piuliță înainte de regulator de tip DSR10, în urma inspectării stării tehnice a PRG. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Sărata Galbenă	PRG 35	PJ	10.01.2025	10:00	10:40:00	-	40	40	2	0	2	P		Înlocuirea regulatorului de presiune DSR 10 cu ERG SE 10, schimbarea olandezei Dn 25, dopurilor (2 buc) Dn 15. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Sărata Galbenă	PRG 139	PJ	10.01.2025	11:10	11:50:00	-	40	40	2	0	2	P		Înlocuirea regulatorului de presiune DSR 10 cu ERG SE 10, schimbarea olandezei Dn 25, dopurilor (2 buc) Dn 15. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Ștefan Vodă	Antonești	PRG 9	PJ	16.01.2025	10:05	11:20:00	-	75	75	1	0	1	P		Înlocuirea regulatorului de presiune DSR 10 cu ERG SE 10, și robinetelor. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumator.
Ștefan Vodă	Antonești	PRG 8	PJ	17.01.2025	10:00	11:10:00	-	70	70	1	0	1	P		Înlocuirea regulatorului de presiune DSR 10 cu ERG SE 10, și robinetelor. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumator.
Ștefan Vodă	Antonești	PRG 14	PJ	17.01.2025	11:30	12:20:00	-	50	50	2	0	2	P		Înlocuirea regulatorului de presiune DSR 10 cu ERG SE 10. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Ialoveni	Extravelan	Fundul Galbenei, Bardar, Ruseștii Noi, Pojăreni, Sociteni, Văsieni, Ulmu, Dănceni	PÎ	19.01.2025	17:08	14:14:00	-	2700	2700	4997	104	5101	N	AT	Deteriorarea conductei de gaz subterană de Presiune Înalță Dn 160 PE (tronsonul magistral Hîncești-Bardar) în urma executării unor lucrări agricole neautorizate. Reparația sectorului deteriorat, verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Ștefan Vodă	Răscăieți	PRG 77	PJ	23.01.2025	9:40	10:50:00	-	75	75	1	0	1	P		Înlocuirea regulatorului de presiune DSR 10 cu ERG SE 10. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumator.

Ialoveni	Ruseștii Noi	PRG 12	PJ	23.01.2025	10:30	11:30:00	-	60	60	31	0	31	P	Înlocuirea regulatorului de presiune DKR 50. Verificarea la etanșetate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Strășeni	Scoreni	PRG 35A	PJ	23.01.2025	10:30	12:00:00	-	90	90	3	0	3	P	Înlocuirea robinetelor Dn 25 în urma depistării scurgerilor de gaze la inspectarea stării tehnice a PRG. Verificarea la etanșetate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Ialoveni	Ruseștii Noi	PRG 1	PJ	23.01.2025	11:40	12:40:00	-	60	60	9	0	9	P	Înlocuirea regulatorului de presiune DKR 50 cu FRG/2MBCZ Dn 25. Verificarea la etanșetate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Ialoveni	Bardar	PRG 58A	PJ	23.01.2025	13:30	14:50:00	-	80	80	24	0	24	P	Înlocuirea regulatorului de presiune DKR 50. Verificarea la etanșetate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Ialoveni	Bardar	PRG 1	PJ	24.01.2025	9:00	10:30:00	-	90	90	12	0	12	P	Înlocuirea regulatorului de presiune DKR 50 și armăturii de închidere Dn50. Verificarea la etanșetate a conductelor, demararea gazului la consumatori
Ialoveni	Bardar	PRG 2A	PJ	24.01.2025	11:00	12:00:00	-	60	60	5	0	5	P	Înlocuirea regulatorului de presiune DSR 25 și robinetului cu bilă Dn 15. Verificarea la etanșetate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Ialoveni	Bardar	PRG 28	PJ	24.01.2025	14:00	14:40:00	-	40	40	12	0	12	P	Înlocuirea regulatorului de presiune DKR 70. Verificarea la etanșetate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Ialoveni	Bardar	PRG 4A	PJ	24.01.2025	14:50	15:20:00	-	30	30	1	0	1	P	Înlocuirea regulatorului de presiune DKR 50 și robinetului cu bilă Dn 20, Verificarea la etanșetate a conductelor, demararea gazului la consumator.
Ialoveni	Bardar	PRG 23	PJ	24.01.2025	15:40	16:55:00	-	75	75	34	0	34	P	Înlocuirea regulatorului de presiune DKR 70. Verificarea la etanșetate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Ialoveni	Bardar	PRG 19	PJ	27.01.2025	8:50	10:00:00	-	70	70	20	0	20	P	Demontarea regulatorului de presiune DKR 70 și robinetelor penru înlăturarea scurgerilor de gaze depistate în urma inspectării stării tehnice a PRG. Verificarea la etanșetate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Strășeni	Scoreni	PRG 54	PJ	27.01.2025	13:05	14:00:00	-	55	55	3	0	3	P	Înlocuirea robinetelor Dn 32 în urma depistării scurgerilor de gaze la inspectarea stării tehnice a PRG. Verificarea la etanșetate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Ialoveni	Bardar	PRG 52B	PJ	29.01.2025	9:30	11:15:00	-	105	105	13	0	13	P	Înlocuirea regulatorului de presiune DSR 25 și robinetului, Verificarea la etanșetate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Ștefan Vodă	Antonești	PRG SRL „Mitivan”	PJ	31.01.2025	10:40	11:20:00	-	40	40	0	1	1	P	Lichidarea scurgerii de gaze la robinet înainte de regulator de tip DKR50, în urma inspectării stării tehnice a PRG. Verificarea la etanșetate a conductelor, demararea gazului la consumator.

Hîncești	Bozieni	PRG 12	PJ	31.01.2025	11:59	12:30:00	-	1471	1471	7	0	7	N	AT	Deteriorarea conductei de gaze supratere de presiune joasă Dn 40 Oțel (treccere peste drum H=4,0m) de către o unitate de transport specială (tractor cu căuș) în timpul deplasării pe drum public. Reparația sectorului deteriorat, verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Ștefan Vodă	Râscăieții Vechi	PRG 35	PJ	31.01.2025	12:10	13:00:00	-	50	50	1	0	1	P		Înlocuirea regulatorului de presiune PGCM10 cu ERG SE 10. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumator.
Ialoveni	Bardar	PRG 57A	PJ	31.01.2025	12:15	14:00:00	-	105	105	12	0	12	P		Înlocuirea regulatorului de presiune DKR 70, schimbarea olandezelor Dn 25. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Ștefan Vodă	Palanca	PRG 77	PJ	03.02.2025	14:25	16:25:00	-	120	120	2	0	2	P		Înlocuirea robinetului Dn25 după regulatorul de presiune DSR10. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Sărata Galbenă	PRG 418	PJ	04.02.2025	9:00	10:00:00	-	60	60	2	0	2	P		Înlocuirea regulatorului de presiune DSR 10 cu FE 10, schimbarea olandezei Dn 25, dopului Dn 15. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Sărata Galbenă	PRG 678	PJ	04.02.2025	11:30	12:30:00	-	60	60	2	0	2	P		Înlocuirea regulatorului de presiune DSR 10 cu FE 10, schimbarea olandezei Dn 25, robinetului și dopurilor Dn 20. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Sărata Galbenă	PRG 68	PJ	06.02.2025	13:10	14:15:00	-	55	55	1	0	1	P		Înlocuirea regulatorului de presiune DSR 10 cu FE 10, schimbarea olandezei Dn 25, dopului de bronz. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumator.
Ștefan Vodă	Antonești	PRG 191	PJ	07.02.2025	10:10	10:45:00	-	35	35	2	0	2	P		Lichidarea scurgerii de gaze în urma inspectării stării tehnice a PRG. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Sărata Galbenă	PRG 449	PJ	18.02.2025	12:00	13:00:00	-	60	60	2	0	2	P		Înlocuirea regulatorului de presiune DSR 10 cu FRG 10. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Ștefan Vodă	Antonești	PRG 128	PJ	20.02.2025	9:55	10:40:00	-	45	45	2	0	2	P		Racordarea noului consumator la conducta existentă PJ, PE. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Ialoveni	Malcoci	PRG 56	PJ	24.02.2025	15:00	17:00:00	-	120	120	0	23	23	P		Înlocuirea robinetelor Dn 25 în urma depistării scurgerilor de gaze la inspectarea stării tehnice a PRG. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Ștefan Vodă	Antonești	PRG 210	PJ	25.02.2025	10:50	11:45:00	-	55	55	1	0	1	P		Înlocuirea membranei la regulatorul de presiune DSR-10. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumator.
Hîncești	Sărata Galbenă	PRG 453	PJ	25.02.2025	11:00	12:20:00	-	80	80	2	0	2	P		Înlocuirea regulatorului de presiune DSR 10 cu FRG 10. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.

Hîncești	Fundul Galbenei	PRG 26	PJ	25.02.2025	13:00	17:00:00	-	240	240	34	0	34	N	AT	Conectarea ilicită a cazanului de încălzire cu umplerea rețelelor de gaz cu apă. Purjarea conductei, verificarea la etanșietate, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	or Hîncești	PRG 99	PJ	26.02.2025	9:00	20:00:00	-	660	660	12	11	23	P		Reamplasarea conductei de presiune joasă subterană PE Dn 110, str. Ceakovski 10. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Ialoveni	Bardar	PRG 50D	PJ	26.02.2025	9:50	11:00:00	-	70	70	12	0	12	P		Înlocuirea robinetelor Dn 25 în urma depistării scurgerilor de gaze la inspectarea stării tehnice a PRG. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Sărata Galbenă	PRG 583	PJ	27.02.2025	9:50	11:00:00	-	70	70	1	0	1	P		Înlocuirea regulatorului de presiune DSR 10 cu FRG 10 și dopurilor (2 buc) Dn 15. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumator.
Ștefan Vodă	Antonești	PRG 135	PJ	07.03.2025	9:50	10:40:00	-	50	50	1	0	1	P		Înlocuirea membranei la regulatorul de presiune DSR-10. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumator.
Ștefan Vodă	Antonești	PRG 281	PJ	13.03.2025	9:45	10:40:00	-	55	55	1	0	1	P		Înlocuirea membranei la regulatorul de presiune DSR-10, în urma solicitării la Serviciul Dispecerat. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumator.
Ștefan Vodă	Antonești	PRG 31	PJ	13.03.2025	10:00	12:45:00	-	165	165	24	0	24	P		Montarea liniei a doua de reglare a presiunii gazului cu regulator tip DKR 50. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Ștefan Vodă	Antonești	PRG 282	PJ	14.03.2025	9:30	11:30:00	-	120	120	7	0	7	P		Înlocuirea regulatorului de presiune DSR 10 cu ERG SE 10. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Ialoveni	Bardar	PRG 28	PJ	15.03.2025	11:40	14:50:00	-	180	180	12	0	12	N	AT	Deteriorarea conductei supaterane de Presiune Joasă Dn 57 oțel, de către o unitate de transport specială pe drum public. Reparația sectorului deteriorat, verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Ștefan Vodă	Antonești	PRG 250	PJ	17.03.2025	10:20	11:35:00	-	75	75	1	0	1	P		Înlocuirea membranei la regulatorul de presiune DSR-10, în urma solicitării la Serviciul Dispecerat. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumator.
Ștefan Vodă	Antonești	PRG 109	PJ	18.03.2025	9:20	10:15:00	-	55	55	2	0	2	P		Înlocuirea membranei la regulatorul de presiune DSR-10. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Ștefan Vodă	Antonești	PRG 32	PJ	24.03.2025	10:20	11:47:00	-	87	87	1	0	1	P		Înlocuirea regulatorului de presiune DSR 10 cu ERG SE 10. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumator.
Ștefan Vodă	Antonești	PRG 161	PJ	24.03.2025	12:45	13:45:00	-	60	60	1	0	1	P		Înlocuirea regulatorului de presiune DSR 10 cu ERG SE 10. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumator.
Ștefan Vodă	Antonești	PRG 33	PJ	25.03.2025	9:45	12:45:00	-	120	120	3	0	3	P		Înlocuirea regulatorului de presiune DSR 10 cu ERG SE 10. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Ștefan Vodă	Antonești	PRG 209	PJ	27.03.2025	10:32	11:05:00	-	37	37	1	0	1	P		Înlocuirea garniturilor la regulatorul de presiune DSR-10. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumator.