

„Rotalin Gaz Trading” S.R.L.
(OSD /OST)

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali
pentru perioada 01.07.2025-30.09.2025 (tr. III a. 2025)**

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Ora restabilirii serviciului	Durata întreruperii, minute			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct.18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	6 ₁	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ștefan Vodă	Antonești	PRG 8	PM	07.07.2025	9:50	11:30:00	-	100	100	1	0	1	P		Lichidarea scurgerii de gaze de la robinetul Dn 25mm, amplasat înaintea regulatorului de presiune ERG SE 10, în urma verificării stării tehnice. Verificarea la etanșietate, demararea gazului la consumator.
Ștefan Vodă	Antonești	PRG 33	PM	08.07.2025	9:05	9:50:00	-	45	45	3	0	3	P		Schimbarea robinetului Dn 25mm, amplasat înaintea regulatorului de presiune ERG SE -10, în urma verificării stării tehnice. Verificarea la etanșietate, purjarea, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Buțeni	PRG 5	PJ	09.07.2025	17:45	16:30:00	-	1365	1365	25	0	25	N	AT	Deteriorarea conductei de gaze subterane de Presiune Joasă din PE Dn 40mm de către autospecială în urma săpăturilor mecanizate. Reparația sectorului deteriorat, verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Strășeni	Scoreni	PRG 70	PJ	11.07.2025	10:25	12:00:00	-	120	120	13	0	13	N	AT	Deteriorarea conductei de gaze subterane de presiune joasă Dn 32 în urma săpăturilor manuale neautorizate. Reparația sectorului deteriorat, verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Hîncești	PRG 2	PJ	14.07.2025	8:30	15:00:00	-	1830	1830	90	0	90	P		Reparația capitală a postului de reglare gaze, conform programului de investiții. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Hîncești	PRG 3	PJ	16.07.2025	8:30	13:00:00	-	1710	1710	55	0	55	P		Reparația capitală a postului de reglare gaze, conform programului de investiții. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Ștefan Vodă	Antonești	PRG 46	PJ	18.07.2025	11:00	11:30:00	-	30	30	2	0	2	P		Schimbarea robinetului Dn 25mm, amplasat înaintea regulatorului de presiune DSR-10. Verificarea la etanșietate, purjarea, demararea gazului la consumatori.

Hîncești	Hîncești	PRG 22	PJ	21.07.2025	9:00	8:30:00	-	2850	2850	135	3	138	P	Reparația capitală a postului de reglare gaze, conform programului de investiții. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Hîncești	PRG 8	PJ	22.07.2025	9:00	16:30:00	-	1890	1890	60	0	60	P	Reparația capitală a postului de reglare gaze, conform programului de investiții. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Hîncești	PRG 99	PJ	24.07.2025	8:30	16:00:00	-	1890	1890	14	12	26	P	Reparația capitală a postului de reglare gaze, conform programului de investiții. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Hîncești	PRG 28	PJ	28.07.2025	9:00	16:00:00	-	420	420	290	0	290	P	Reparația capitală a postului de reglare gaze, conform programului de investiții. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Hîncești	PRG 44	PJ	05.08.2025	9:00	15:00:00	-	1800	1800	67	6	73	P	Reparația capitală a postului de reglare gaze, conform programului de investiții. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Hîncești	PRG 27	PJ	07.08.2025	9:00	13:30:00	-	1950	1950	103	1	104	P	Reparația capitală a postului de reglare gaze, conform programului de investiții. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Strășeni	Scoreni	PRG 2A /1	PJ	08.08.2025	15:40	16:30:00	-	50	50	1	0	1	P	Lichidarea scurgerii de gaze la PRG în urma inspectării stării tehnice. Verificarea la etanșietate, demararea gazului la consumator.
Hîncești	Hîncești	PRG 25	PJ	11.08.2025	9:00	17:00:00	-	1860	1860	210	6	216	P	Reparația capitală a postului de reglare gaze, conform programului de investiții. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Sărata Galbenă	porțiunea de rețea de la PRG 34 la 176 și de la PRG 475 la 699	PM	11.08.2025	9:00	8:45:00	-	3420	3420	265	2	267	P	Verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de Presiune Medie din PE și Oțel cu Dn de la 110 până la 40 mm. Demararea gazului spre consumatori.
Hîncești	Hîncești	PRG 11	PJ	13.08.2025	9:00	8:30:00	-	2850	2850	135	0	135	P	Reparația capitală a postului de reglare gaze, conform programului de investiții. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Hîncești	PRG 13	PJ	14.08.2025	9:00	17:00:00	-	1920	1920	75	0	75	P	Reparația capitală a postului de reglare gaze, conform programului de investiții. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Hîncești	PRG 66	PJ	18.08.2025	9:00	17:00:00	-	1920	1920	215	2	217	P	Reparația capitală a postului de reglare gaze, conform programului de investiții. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.

Hîncești	Stolniceni	PRG 13	PJ	18.08.2025	14:30	15:00:00	-	30	30	1	0	1	N	AT	Deteriorarea conductei subterane de Presiune Joasă Dn 32 mm în timpul lucrărilor de săpături manuale (temelia gardului). Reparația sectorului deteriorat, verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumator.
Hîncești	Hîncești	PRG 66/1	PJ	19.08.2025	13:00	17:00:00	-	240	240	23	0	23	P		Reparația curentă a PRG. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Hîncești	PRG 42	PJ	20.08.2025	9:00	14:00:00	-	1740	1740	55	0	55	P		Reparația capitală a postului de reglare gaze, conform programului de investiții. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Buțeni	PRG 2/11	PJ	22.08.2025	13:00	15:30:00	-	138	138	22	0	22	P		Înlocuirea regulatorului de presiune tip DSR 25 cu regulatorului de presiune tip FE 25, înlocuirea olandezelor Dn 32 amplasate după regulator. Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze, demararea gzului la consumatori.
Hîncești	Hîncești	PRG 50	PJ	25.08.2025	9:00	17:00:00	-	1920	1920	60	1	61	P		Reparația capitală a postului de reglare gaze, conform programului de investiții. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Hîncești	PRG 55	PJ	28.08.2025	9:00	16:00:00	-	1860	1860	45	0	45	P		Reparația capitală a postului de reglare gaze, conform programului de investiții. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Hîncești	PRG 51	PJ	01.09.2025	9:00	8:30:00	-	2850	2850	155	0	155	P		Reparația capitală a postului de reglare gaze, conform programului de investiții. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Hîncești	PRG 104	PJ	04.09.2025	13:00	14:00:00	-	60	60	1	0	1	N	AT	Deteriorarea conductei subterane de Presiune Joasă/ PE Dn 32 mm în timpul lucrărilor manuale (instalarea unui pilon). Reparația sectorului deteriorat, verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumator.
Hîncești	Hîncești	PRG 9	PJ	10.09.2025	9:00	8:50:00	-	1985	1985	115	0	115	P		Reparația capitală a postului de reglare gaze, conform programului de investiții. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Căușeni	Cainari	PRG 33	PJ	06.08.2025	11:55	13:30:00	-	95	95	8	0	8	P		Reparația curentă a PRG. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Căușeni	Sălcuța Nouă	PRG 6	PJ	10.09.2025	20:40	14:10:00	-	1050	1050	1	0	1	N	AT	Deteriorarea conductei subterane de presiune joasă D 32mm, în urma săpăturilor manuale neautorizate. Reparația sectorului deteriorat, verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumator.
Hîncești	Logănești	PRG 4	PJ	15.09.2025	14:20	17:00:00	-	160	160	28	0	28	N	AT	Deteriorarea conductei subterane de Presiune Joasă Dn 40 mm în timpul lucrărilor mecanizate cu excavatorul (săparea șanțului pentru rețeaua de apă). Reparația sectorului deteriorat, verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumatori.

Ialoveni	Malcoci	PRG 42, 44	PM	12.09.2025	9:20	12:00:00	-	140	140	3	1	4	P		Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze de Presiune Medie din PE și Oțel cu Dn de la 32 până la 57 mm. Demararea gazului spre consumatori.
Ialoveni	Suruceni	PRG 12	PJ	23.09.2025	10:15	12:30:00	-	135	135	20	0	20	N	AT	Deconectarea Postului de Reglare a Gazelor de către o persoană neautorizată pentru efectuarea lucrărilor de modificare a rețelelor exterioare. Debransarea consumatorului de la rețeaua de distribuție, verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Ialoveni	Bardar	PRG 6	PM	23.09.2025	15:56	18:17:00	-	133	133	6	0	6	N	AT	Deteriorarea conductei subterane de Presiune Medie Dn 40mm în timpul lucrărilor mecanizate cu excavatorul (săparea șanțului pentru sistemul de canalizare) de către firma "Valcongruop"SRL. Reparația sectorului deteriorat, verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Ialoveni	Malcoci	PRG 41	PJ	24.09.2025	13:00	16:00:00	-	180	180	16	0	16	P		Lichidarea scurgerii de gaze la PRG în urma inspectării stării tehnice. Lucrări de sudură. Verificarea la etanșitate, demararea gazului la consumatori.