

„Rotalin Gaz Trading” S.R.L.
(OSD /OST)

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali
pentru perioada 01.01.2024-31.03.2024 (tr.I a.2024)**

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune	Data întreruperii	Ora întreru- perii	Durata întreruperii, minute			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
			(înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)			OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat / Neprogra- mat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hîncești	str.S Lazo	PRG 42	PJ	09.01.2024	9:00	-	60	60	33	-	33	P	-	Deconectarea PRG, cu scopul executării unei noi racordări la conducta existentă.
Hîncești	str.M.Capriana	PRG 57	PJ	09.01.2024	13:00	-	60	60	20	-	20	P	-	Deconectarea PRG, cu scopul executării unei noi racordări la conducta existentă.
Ialoveni	Malcoci	PRG 13	PJ	09.01.2024	17:00	-	180	180	8	-	8	N	AT	Deconectarea PRG, la consumatori din neglijența unui consumator (conectarea cazanului de gaz la rețeaua de apeduct)
Ialoveni	Bardar	PRG 59	PJ	23.01.2024	9:00	-	180	180	5	-	5	N	AT	Deconectarea PRG, pentru înlăturarea scurgerii de gaze conductei subterana.
Hîncești	Sarata Galbena	PRG 176	PM	25.01.2024	9:00	-	90	90	22	-	22	N	AT	În urma scurgerilor depistate la mufe, la robinetul dn 25.
Ialoveni	Bardar	PRG 35	PJ	30.01.2024	10:00	-	180	180	25	-	25	P	-	Deconectarea PRG ,p/n schimbarea regulatorului de gaze, robinetele cu bila
Ialoveni	Bardar	PRG 26	PJ	31.01.2024	8:30	-	180	180	30	-	30	P	-	Deconectarea PRG ,p/n schimbarea regulatorului de gaze, robinetele cu bila
Ialoveni	Bardar	PRG 18A	PJ	08.02.2024	9:30	-	90	90	13	-	13	P	-	Deconectarea PRG ,p/n schimbarea regulatorului de gaze, robinetele cu bila
Ialoveni	Bardar	PRG 51	PJ	08.02.2024	14:10	-	90	90	9	-	9	P	-	Deconectarea PRG ,p/n schimbarea regulatorului de gaze, robinetele cu bila
Ialoveni	Bardar	PRG 58B	PJ	09.02.2024	10:00	-	90	90	25	-	25	P	-	Deconectarea PRG ,p/n schimbarea regulatorului de gaze, robinetele cu bila
Ialoveni	Malcoci	PRG 56	PJ	14.02.2024	10:10	-	300	300	24	-	24	N	AT	Înlăturarea ghetii din conducta și prujarea conductei PRG-56
Ialoveni	Pojoreni	PRG 18	PJ	14.02.2024	10:30	-	60	60	11	-	11	P	-	Deconectarea PRG ,p/n schimbarea regulatorului de gaze, robinetele cu bila
Ialoveni	Pojoreni	PRG 15	PJ	20.02.2024	9:30	-	60	60	4	-	4	P	-	Schimbarea diametru țevii la lina principală și bayhass. Schimbarea regulatorului de gaze.
Ialoveni	Bardar	PRG 33	PJ	22.02.2024	11:00	-	180	180	19	-	19	P	-	Schimbarea diametru țevii la lina principală și bayhass. Schimbarea regulatorului de gaze.
Ștefan Vodă	s.Carahasani	PRG nr. 39	PJ	27.02.2024	08:00	-	330	330	7	-	7	N	AC	Sudarea prin electrofuziune a teului d50 mm în d32mm.
Ialoveni	Ruseștii Noi	PRG 1	PJ	27.02.2024	8:50	-	120	120	9	-	9	P	-	Schimbarea diametru țevii la lina principală și bayhass. Schimbarea regulatorului de gaze.

Ștefan Vodă	s.Carahasani	PRG nr. 33,34,35	PM	28.02.2024	08:55	-	210	210	13	-	13	P	-	Verificarea scurgerilor de gaze si reglarea parametrilor de lucru la PRG. Scurgeri nu sau depistat
Ștefan Vodă	s.Antonesti	PRG nr.281	PM	28.02.2024	09:10	-	15	15	1	-	1	N	AC	Lichidarea scurgerii de gaze la PRG, prin schimbarea garniturii
Hîncești	str.S.Lazo	PRG 42	PJ	28.02.2024	15:13	-	80	80	20	-	20	N	AT	Deteriorarea gazoductului oțel dn 57 de către o auto specială în urma lucrari demolarii parțiale a casei.
Ștefan Vodă	s. Antonesti	PRG nr.82	PM	29.02.2024	10:55	-	45	45	1	-	1	N	AC	Lichidarea scurgerii de gaze la PRG cu regulator DSR-10
Ștefan Vodă	s. Antonesti	PRG nr.357	PM	04.03.2024	12:10	-	20	20	1	-	1	N	AC	Lichidarea scurgerii de gaze la PRG prin schimbarea robinetului d25 la intrare in PRG
Ștefan Vodă	s. Carahasani	PRG nr.31	PÎ	05.03.2024	08:30	-	90	90	22	-	22	N	AC	Verificarea scurgerilor de gaze si reglarea parametrilor de lucru la PRG. Scurgeri nu sau depistat
Ștefan Vodă	s. Antonesti	PRG nr.92	PM	05.03.2024	09:30	-	60	60	29	-	29	N	AC	Lichidarea scurgerii de gaze la PRG prin schimbarea robinetului d25mm la intrare in PRG.
Ștefan Vodă	s. Carahasani	PRG nr.10	PM	06.03.2024	08:20	-	40	40	9	-	9	P	-	Efectuarea deservirii tehnica la PRG
Ștefan Vodă	s. Carahasani	PRG nr.5	PM	06.03.2024	09:30	-	20	20	7	-	7	P	-	Efectuarea deservirii tehnica la PRG
Ștefan Vodă	s. Carahasani	PRG nr.14	PM	06.03.2024	09:30	-	40	40	4	-	4	P	-	Efectuarea deservirii tehnica la PRG
Ștefan Vodă	s. Antonesti	PRG nr.254	PM	06.03.2024	14.:00	-	135	135	3	-	3	P	-	Efectuarea deservirii tehnica la PRG
Ștefan Vodă	s. Carahasani	PRG nr.11	PM	11.03.2024	08:25	-	55	55	10	-	10	P	-	Efectuarea deservirii tehnice la PRG, demontarea si montarea robinetului d25mm la intrare.
Ștefan Vodă	s. Carahasani	PRG nr.8	PM	11.03.2024	09:20	-	80	80	23	-	23	P	-	Efectuarea deservirii tehnica la PRG
Hîncești	str.Chisinaul 10	PRG 28	PJ	12.03.2024	9:00	-	180	180	20	-	20	P	-	Verificarea la etansietate in urma scurgerilor depistate la robinete dn 25 sa înlăturarea scurgerii de gaze
Ștefan Vodă	s. rascaietii Vechi	SRG	PÎ	20.03.2024	08:45	-	30	30	0	-	0	P	-	Ridicarea presiunii, demontarea si montarea venei d50mm
Ștefan Vodă	s. Antonesti	PRG nr.317	PM	21.03.2024	10:00	-	30	30	1	-	1	P	-	Efectuarea deservirii tehnica la PRG
Ștefan Vodă	s. Antonesti	PRG nr.245	PM	21.03.2024	10:30	-	60	60	2	-	2	P	-	Efectuarea deservirii tehnica la PRG
Ștefan Vodă	s. Antonesti	PRG primaria	PM	22.03.2024	10:00	-	45	45	-	1	1	N	AC	Efectuarea deservirii tehnica la PRG
Ștefan Vodă	s. Antonesti	PRG CMF	PM	22.03.2024	11:00	-	90	90	-	1	1	N	AC	Efectuarea deservirii tehnica la PRG
Ștefan Vodă	s. Antonesti	PRG nr.187	PM	22.03.2024	12:45	-	45	45	1	-	1	N	AC	Efectuarea deservirii tehnica la PRG
Hîncești	str.Chisinaul 27/A	SRG-2	PM	27.03.2024	9:00	-	120	120	1	-	1	P	-	Sapaturi manuală, teava PE cu dn 63. pentru înlăturarea scurgerii de gaze.
Ialoveni	Malcoci	PRG-38	PJ	28.03.2024	10:00	-	60	60	7	-	7	P	-	Verificarea la etansietate in urma scurgerilor depistate la robinete dn 20
Hîncești	str.Marinese 55	PRG 124	PM	29.03.2024	9:20	-	300	300	10	-	10	P	-	Reparatia etansietate la tubul de control