

„Rotalin Gaz Trading” S.R.L.
(OSD /OST)

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali
pentru perioada 01.04.2024-30.06.2024 (tr.II a.2024)**

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii, minute			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
			(înalță PÎ / medie PM / joasă PJ)			OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat / Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ialoveni	Rusești Noi	PRG 7B	PJ	01.04.2024	10:00		60	60	8		8	N	AT	Deteriorarea gazoductului subteran dn 32 în urma avarierii.
Hîncești	Fundul Galbinei	PRG 19	PM	04.04.2024	08:30		180	180	1		1	P		Înlăturarea scurgeri de gaze armature,manometru,robinetele.
or.Stefan Voda	s.Rascaietii Noi	Dul.8 revizia si reglarea utilajului	PJ	04.04.2024	09-00		120	120	1		1	P		Deservirea si reglarea utilajului dul.8 S-au efectuat lucrari de reglare si repararea utilajului, S-a efectuat demararea repetata a gazelor la consumator
Hîncești	Fundul Galbină	PRG 19	PM	04.04.2024	08:30		180	180	1		1	P		Înlăturarea scurgeri de gaze armature,manometru,robinetele.
Hîncești	str.Chișinăului 14A	PRG 32	PM	05.04.2024	09:30		120	120	2		2	P		Schimbare regulatorului de gaze.DKR-70
Ialoveni	Bardar	PRG 16	PJ	09.04.2024	10:00		360	360	39		39	P		Schimbare regulatorului de gaze DKR-70
Ialoveni	Scoreni	PRG 51	PJ	15.04.2024	10:00		30	30	5		5	P		Schimbare regulatorului de gaze DSR-25
Ialoveni	Scoreni	PRG 41A	PJ	15.04.2024	14:00		30	30	2		2	P		Schimbarea regulatorului de gaze DSR-25.
r.Causeni	s.Cainari	Deconectarea dul.15,nr.19 efectuarea lucrarilor deconectare a consumatorilor a gazoduct	PJ	16.04.2024	10-45		135	135	5		5	P		Conectarea consum.la gazoductul functionabil D.32 Efectuarea racordarii gazod.nou D32 PE subteran in existenta D32PE. La cetatianul Ghilan E. si cet.Riscan G.
or.Stefan Voda	s.Rascaietii Vechi	Deconectarea dul.78 si schimbarea regulatorului SC Reglarea parametrilor si demararea repetata a gazelor	PJ	17.04.2024	09-25		110	110	1		1	P		Conectarea consum.la gazod.functionabil la Odobeschu dul.78
Ialoveni	Rusești Noi	PRG 7A	PJ	19.04.2024	10:00		240	240	8		8	P		Schimbarea regulatorului de gaze DSR-25
or.Stefan Voda	s.Carahasani	Dul.nr2 Nu ținea presiunea regulatorului	PJ	22.04.2024	08-25		95	95	9		9	N	AC	S-a efectuat reglarea param.de lucru la regulatorul de tip DKR50
or.Stefan Voda	s.Rascaietii Noi	Deconectarea dul.11 in legatura cu scurgerea de gaze	PM	23.04.2024	09-50		48	48	2		2	N	AC	Au fost efectuate lucrari de lichidare a scurgere a gaze in dul.11 Demararea repetata a gazelor a consum.

or.Stefan Voda	s.Rascaietii Noi	Decon.dul.22 un legatura cu scurgerea de gaze	PJ	29.04.2024	10-30		110	110	1		1	N	AC	S-au efectuat lucrari de lichidare a scurgere.de gaze dul.22
Hîncești	Cârpineni	SRG	PM	07.05.2024	10:00		240	240	0		0	P		Verifivarea la etansietate tuturor îmbinarilor și armature,manometru,robinetele și sa înlăturarea scurgerii de gaze și vopsirea SRG
or.Stefan Voda	s.Tudora	Decon.dul.nr.11 in legatura cu conectarea consum.la gazoduct	PJ	16.05.2024	09-00		120	120	9		9	P		S-au efectuat lucrari deconectare a consum.la gazod.existent
Ialoveni	Pojărași	PRG 8	PJ	17.05.2024	10:10		240	240	10		10	P		Schimbarea regulatorului de gaze DKR-50
Ialoveni	Rusești Noi	SRG	PÎ	23.05.2024	08:50		120	120	0		0	P		Înlăturarea scurgeri de gaze armature,manometru,robinetele.
Ialoveni	Scoreni	PRG 32A	PJ	23.05.2024	13:00		120	120	6		6	P		Schimbarea regulatorului de gaze FL-25
or.Stefan Voda	s.Palanca	Conect.consum.la dul.59-58(deconen.a dul.59-58 in legatura cu explozia de gaz lichif.la cons.)	PJ	25.05.2024	08-00		150	150	12		12	P		S-au efectuat lucrari deconectare a consum.la gazod.din dul.59-58
or.Stefan Voda	s.Palanca	Decon.dul.58 in legatura cu deconectarea de la rețeaua de gaz a consum.Crasniuc V.	PJ	27.05.2024	10-15		360	360	5		5	P		S-au efectuat lucrari de sudura la cond.de gaze cu un dop pe conducta de gaze
or.Stefan Voda	s.Antonesti	Sa depestat scurg.de gaze nr.165 Decon.gazului la consum.	PJ	27.05.2024	09-00		120	120	1		1	N	AC	S-au efectuat lucrari de lichidare a gazelor dul.105 Consum.Banari A.
Ialoveni	Buțeni	PRG 9	PJ	27.05.2024	22:07		120	120	0		0	N	AT	Deteriorată Trecerea din pământ a conducta dn 32 PE în urma unui accident rutier.
or.Stefan Voda	s.Rascaietii Noi	Decon.dul.22 in legatura cu lipsa la gaz la consum.	PJ	28.05.2024	10-00		55	55	1		1	N	AC	Sa efectuat.lucrari de curatenia a filtrului de gaz in dul.22 Demar.repetata a gazului la consumatori
Hîncești	Hîncești	SDG	PM	29.05.2024	10:00		60	60	0		0	P		Verificarea la etansietate conductei și armăturilor de închidere reglarea gaze. Verifivarea parametrilor de reglare a CSB și CSE.
or.Stefan Voda	s.Rascaietii Noi	Decon.dul.219 in legatura cu lichidarea gazelor la regulator	PJ	29.05.2024	11-30		30	30	2		2	N	AC	S-au efectuat lucrari de lichidare a scurgerilor de gaze dul.219 prin schimb.garniturii
Hîncești	Sarata Galbenă	PRG 264	PJ	30.05.2024	9:00		300	300		1	1	P		Schimbarea regulatorului de gaze FRG -25
Ialoveni	Rusești Noi	6/1	PM	30.05.2024	10:00		180	180	27		27	N	AC	Înlăturarea scurgeri de gaze armature,manometru,robinetele.
or.Stefan Voda	s.Antonesti	Decon.dul.175 in legatura cu scurgerea gazelor la dulap	PJ	03.06.2024	09-30		40	40	1		1	N	AC	Sa lichidat scurgerea a gazelor la dulap 175 Demararea repetata a gazului la consum.
Ialoveni	Nimoreni	PRG 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,	PM	05.06.2024	14:00		480	480	277	10	287	P		Reparație porțiuniilor deteriorate a conducte PM dn 63 PM dn 32
Ialoveni	Suruceni	PRG	PM	06.06.2024	08:30		480	480	712	14	726	P		Reparație porțiuniilor deteriorate a conducte PJ dn 32
Hîncești	str.Bucium 20/1	PRG 80	PJ	09.06.2024	9:48		300	300	3		3	N	AT	Conectarea ilicită a încălzitorul de apa.
Ialoveni	Bardar	PRG -2	PJ	10.06.2024	8:30		120	120	35		35	P		Înlăturarea scurgeri de gaze, armature,manometru,robinetele.
Ialoveni	Bardar	PRG-1	PJ	10.06.2024	11:00		120	120	10		10	P		Înlăturarea scurgeri de gaze, armature,manometru,robinetele.

Ialoveni	Bardar	PRG-4A	PJ	10.06.2024	13:00		120	120	1		1	P		Înlăturarea scurgeri de gaze, armature,manometeru,robinetele.
Ialoveni	Bardar	PRG-2A	PJ	10.06.2024	15:00		120	120	4		4	P		Înlăturarea scurgeri de gaze, armature,manometeru,robinetele.
Hîncești	Sarata Galbină	PRG-250	PJ	10.06.2024	9:00		120	120	1		1	P		Înlăturarea scurgeri de gaze, armature,manometeru,robinetele.
Hîncești	Sarata Galbină	PRG-234	PJ	10.06.2024	12:00		120	120	1		1	P		Înlăturarea scurgeri de gaze, armature,manometeru,robinetele.
Ialoveni	Suruceni	PRG-16	PJ	10.06.2024	16:30		660	660	15		15	N	AT	Deteriorari gazoductului dn 32 în urma unui accident rutier.
Hîncești	str.Alex Marinesc14	PRG-117	PJ	11.06.2024 13.06.2024	21:45/ 17:00		1440	1440	88		88	N	AT	Deteriorari de conducta dn 32 în urma unui accident rutier.
Ialoveni	Ulmu	PRG-40A	PJ	12.06.2024	10:00		420	420	1		1	N	AT	Deteriorarea gazoductului de oțel dn 25 în urma calamităților naturale (vîntul puternic)
or.Stefan Voda	s.Antonesti	Decon.dul.278 in legatura cu scurgerea gazelor la dulap	PJ	14.06.2024	11-00		40	40	1		1	N	AC	Sa lichidat scurgerea a gazelor la dulap 278 Demararea repetata a gazului la consum.
Ialoveni	Bardar	PRG-11	PJ	17.06.2024	11:00		60	60	11		11	P		Înlăturarea scurgeri de gaze, armature,manometeru,robinetele.
Ialoveni	Scoreni	PRG-64A	PJ	18.06.2024	13:00		60	60	3		3	P		Înlăturarea scurgeri de gaze, armature,manometeru,robinetele.
Ialoveni	Bardar	PRG-28	PJ	18.06.2024	13:50		60	60	12		12	P		Înlăturarea scurgeri de gaze, armature,manometeru,robinetele.
or.Stefan Voda	s.Antonesti	Deconectarea PRG in legatura cu scurg.gazelor la PZK	PM	19.06.2024	10-35		35	35	1		1	P		Au fost efectuate lucrari de lichidate a scurgerilor de gaze la PZK Demararea repetata a gazelor
Hîncești	sat.Loganesti	PRG-22	PJ	20.06.2024	8:30		240	240	6		6	N	AT	Conectarea ilicită a încălzitorul de apa.
Ialoveni	Bardar	PRG-47B	PJ	20.06.2024	13:00		120	120	3		3	P		Schimbarea regulatorului. FRG-25
Ialoveni	Bardar	PRG-8A	PJ	20.06.2024	15:00		60	60	8		8	P		Înlăturarea scurgeri de gaze, armature,manometeru,robinetele.
Ialoveni	Malcoci	PRG-16	PJ	20.06.2024	14:40		20	20	7		7	P		Înlăturarea scurgeri de gaze, armature,manometeru,robinetele.
Ialoveni	Malcoci	PRG-9	PJ	20.06.2024	15:10		120	120	5		5	P		Înlăturarea scurgeri de gaze, armature,manometeru,robinetele.
Ialoveni	Bardar	PRG-58D	PJ	24.06.2024	11:30		90	90	20		20	P		Înlăturarea scurgeri de gaze, armature,manometeru,robinetele.
Ialoveni	Bardar	PRG-26A	PM	24.06.2024	13:10		70	70	27		27	P		Înlăturarea scurgeri de gaze, armature,manometeru,robinetele.
Ialoveni	Bardar	PRG-22	PM	24.06.2024	14:20		110	110	31		31	P		Înlăturarea scurgeri de gaze, armature,manometeru,robinetele.
Ialoveni	Bardar	PRG-15A	PJ	24.06.2024	15:40		50	50	4		4	P		Înlăturarea scurgeri de gaze, armature,manometeru,robinetele.
or.Stefan Voda	s.Antonesti	Deconectarea la legatura cu scurgerea de gaz la dul.282	PJ	26.06.2024	10-20		190	190	7		7	P		Sa lichidat scurgerea a gazelor la dulap 282 Demararea repetata a gazului la consumatori.
r.Causeni	s.Coscalia	Deteriorarea gazod.PE D40 dul.7	PJ	26.06.2024	16-10		147	147	8		8	N	AT	Au fost efectuate lucrari de sudura prin electrofuziune aplicare a 3 mufta D40 Demararea repetata a gazului la consumatori.
Hîncești	Sarata Galbenă	PRG 264	PJ	30.05.2024	9:00		300	300		1	1	P		Schimbarea regulatorului de gaze FRG -25