

„Rotalin Gaz Trading” S.R.L.
(OSD / OST)

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali
pentru perioada 01.10.2021-31.12.2021 (tr.IV a.2021)**

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune	Data întreruperii	Ora întreru- perii	Durata întreruperii, minute			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
			(înalță PÎ / medie PM / joasă PJ)			OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat / Neprogra- mat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct.18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ștefan Vodă	s.Carahasani	PRG 1	PJ	18.10.2021	11:10	-	70	70	20	-	20	P	AC	Racordarea conductei de gaze nou construită la gazoductul în funcțiune
Ștefan Vodă	s.Răscăieții Vechi	PRG 52	PJ	21.10.2021	9:05	-	50	50	1	-	1	N	AC	Deconectarea PRG pentru înlăturarea scurgerii de gaze
Ștefan Vodă	s.Antonești	PRG 72	PJ	26.10.2021	9:30	-	110	110	3	-	3	P	AC	Racordarea conductei de gaze nou construită la gazoductul în funcțiune
Ștefan Vodă	s.Antonești	PRG 257	PJ	28.10.2021	9:00	-	370	370	8	-	8	P	AC	Deconectarea PRG pentru lucrări de reconstrucție a gazoductului de presiune joasă
Ștefan Vodă	s.Răscăieții Vechi	PRG 2	PJ	01.11.2021	9:00	-	25	25	3	-	3	N	AC	Deconectarea PRG pentru înlăturarea scurgerii de gaze
Ștefan Vodă	s.Antonești	PRG 250	PM	06.11.2021	20:10	-	80	80	63	-	63	N	AT	Deteriorarea PRG în urma unui incident
Ștefan Vodă	s.Antonești	PRG 250	PJ	07.11.2021	8:00	-	180	180	63	-	63	P	AC	Deconectarea PRG pentru lucrări de sudură
Ștefan Vodă	s.Palanca	PRG 10	PJ	12.11.2021	10:30	-	90	90	1	-	1	P	AC	Racordarea conductei de gaze nou construită la gazoductul în funcțiune
Ștefan Vodă	s.Carahasani	PRG 3	PJ	18.11.2021	13:05	-	70	70	11	-	11	P	AC	Racordarea conductei de gaze nou construită la gazoductul în funcțiune
Ștefan Vodă	s.Antonești	PRG 145	PJ	12.12.2021	9:38	-	47	47	1	-	1	N	AC	Deconectarea locului de consum în urma incidentului